


УТВЕРЖДАЮ:

**И.о. руководителя Средне-Поволжского
Управления Ростехнадзора**


_____ **Е.В. Долгов**

"19" 09 2023 г.

**Программа проведения оценки готовности муниципальных образований
Самарской, Саратовской, Пензенской и Ульяновской областей
к отопительному периоду 2023 - 2024 годов**

I. Общие положения

1. Настоящая программа проведения оценки готовности муниципальных образований Самарской, Саратовской, Пензенской и Ульяновской областей составлена в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 401, Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 12 марта 2013 г. № 103 (далее – Правила) и Методическими рекомендациями по проверке готовности муниципальных образований к отопительному периоду, утвержденными приказом Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17 июля 2013 г. № 314 (далее – Методические рекомендации).

II. Организации проверки муниципальных образований

2. Оценка готовности муниципальных образований к отопительному периоду (далее – оценка готовности) осуществляются комиссиями, утвержденными приказом руководителя Средне-Поволжского управления Ростехнадзора (далее – Управление) в соответствии с планами оценки готовности муниципальных образований Самарской, Саратовской, Пензенской и Ульяновской областей к отопительному периоду 2023- 2024 годов, утвержденными руководителем Управления.

Планы проверок утверждаются руководителем Управления не позднее 1 октября текущего года.

В течение десяти дней после утверждения планы проверок публикуются на официальном сайте Управления.

III. Порядок работы комиссий по проверке готовности муниципальных образований к отопительному периоду

3. При оценке готовности комиссиями проверяется выполнение требований, установленных главами III-V Правил (далее - требования по готовности).

В целях проведения оценки готовности комиссии Управления рассматривают документы, подтверждающие выполнение требований по готовности (приложение № 1 к настоящей программе), а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

Документы, подтверждающие выполнение требований по готовности к отопительному периоду, представляются в канцелярию Управления по форме Приложения № 2 к настоящей программе.

Полнота и качество документов, представленных муниципальным образованием для рассмотрения в комиссии Управления, организация эксплуатации и состояние объектов должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов и нормативных документов.

Рассмотрение представленных документов осуществляется в ходе заседаний комиссии Управления, которые проводятся согласно графика, утвержденного председателем комиссии.

Графики заседаний комиссии утверждаются председателем комиссии и публикуются на официальном сайте Управления не позднее 1 октября текущего года.

По требованию членов комиссии муниципальные образования, дополнительно, представляют документы, на основании которых было принято

решение о готовности/неготовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии.

За полноту и достоверность представленных в комиссию Управления документов, ответственность несут должностные лица администраций муниципальных образований и организаций непосредственно их подписавшие.

Документы, представленные муниципальным образованием, подлежат хранению в Управлении до конца отопительного периода 2023-2024 г.г.

4. Результаты оценки готовности оформляются актом оценки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения оценки готовности, по рекомендуемому образцу согласно приложению № 1 к Правилам.

Акт составляется в двух экземплярах, один экземпляр акта выдается руководителю муниципального образования, второй экземпляр акта учитывается в системе делопроизводства Управления.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам оценки готовности:

объект проверки готов к отопительному периоду;

объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

объект проверки не готов к отопительному периоду.

5. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (Приложение № 3 к настоящей программе), с указанием сроков их устранения.

6. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется комиссией по рекомендуемому образцу, приведенному в Правилах оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103,

и выдается территориальным органом Ростехнадзора, образовавшим комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта, но не позднее 15 ноября текущего года.

Паспорт регистрируется в «Журнале регистрации паспортов готовности муниципальных образований к отопительному периоду, выданных территориальным органом Ростехнадзора».

По результатам работы по оценке готовности к отопительному сезону должностные лица Управления по каждому муниципальному образованию формируют дела, в которых хранятся документы согласно приложению № 1 к настоящей Программе.

III. Готовность к отопительному периоду муниципальных образований

7. При оценке готовности муниципальных образований к отопительному периоду проверяются следующие вопросы:

7.1. Наличие плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций.

7.2. Наличие системы мониторинга состояния системы теплоснабжения.

7.3. Наличие механизма оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения.

7.4. Выполнение требований Правил, по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии (выполнение требований разделов III и IV Правил).

7.4.1. Наличие актов проверки готовности к прохождению отопительного периода и паспортов готовности всех теплоснабжающих организаций к работе в отопительный период.

7.4.2. Наличие актов проверки готовности к прохождению отопительного периода и паспортов готовности всех теплосетевых организаций к работе в отопительный период.

7.4.3. Наличие актов проверки готовности к прохождению отопительного периода и паспортов готовности потребителей тепловой энергии к работе в отопительный период.

8. В рамках проверки выполнения требований разделов III и IV Правил (п.7.4. настоящей программы) необходимо кроме того рассмотреть следующие вопросы:

8.1. Наличие распорядительного документа о назначении в установленном порядке комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к работе в отопительный период.

8.2. Наличие программ проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, утвержденной руководителем (заместителем руководителя) администрации муниципального образования.

8.3. Наличие бесхозяйных тепловых сетей, источников тепловой энергии и меры, предпринятые органами местного самоуправления поселений или городских округов для определения эксплуатирующей теплосетевой организации.

8.4. Наличие графиков аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии потребителей, согласованных с органом местного самоуправления поселения, городского округа (порядок ограничения, прекращения подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения определен Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 г. № 808 (пункты 104-109).

8.5. Наличие подтверждающих документов о соответствии фактического запаса основного, резервного или аварийного вида топлива на всех теплоисточниках муниципального образования утвержденным нормативам.

8.6. Наличие перечня теплоснабжающих, теплосетевых организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования

8.7. Наличие перечня потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду.

8.8. Наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливно- и водоснабжающих организаций, потребителей, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления.

8.9. Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (часть 5 и часть 6 статьи 18).

IV. Отбор теплоснабжающих и теплосетевых организаций которые подлежат проверке

9. В соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103, проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций могут проводиться, по согласованию, с участием представителей Управления.

10. Представители Ростехнадзора принимают участие в проверках следующих организаций:

10.1. Единой теплоснабжающей организации (организаций), которая определена (которые определены) в схеме теплоснабжения поселений, городских округов органом местного самоуправления.

10.2. Теплоснабжающих и теплосетевых организаций, допустивших нарушения теплоснабжения потребителей тепловой энергии по результатам предыдущего отопительного периода.

10.3. Теплоснабжающих и теплосетевых организаций, допустивших аварийные ситуации в предыдущем отопительном периоде.

10.4. Теплоснабжающих организаций, не получивших паспорта готовности к работе в предыдущем отопительном периоде.

IV. Готовность к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций

11. При оценке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду в отношении данных организаций проверяются следующие вопросы:

11.1. Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

11.2. Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения.

11.3. Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами.

11.4. Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии.

11.5. Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения.

11.6. Проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей.

11.7. Организация контроля режимов потребления тепловой энергии.

11.8. Обеспечение качества теплоносителей.

11.9. Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии.

11.10. Обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы,

применяемые при строительстве, в соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении».

11.11. Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и теплоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей, ремонтно-строительных и транспортных, организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива.

11.12. Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.

11.13. Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний Ростехнадзора влияющих на надежность работы в отопительный период.

11.14. Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

11.15. Наличие сведений о выполненных мероприятиях:

по установке (приобретению) резервного оборудования;

по организации совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

по резервированию тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа, города федерального значения;

по устройству резервных насосных станций.

В случае отсутствия одного или нескольких мероприятий, указанных в абзацах втором - пятом настоящего подпункта, в инвестиционной программе теплоснабжающей или теплосетевой организации оценка готовности к отопительному периоду по выполнению такого мероприятия не производится;

11.16. выполнение графиков проведения противоаварийных тренировок.

12. В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется выполнение требований по готовности к отопительному периоду, определенных подпунктами 1-3, 5-10, 11 (за исключением сведений о готовности систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи), 12-14 пункта 13 Правил.